

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania WIŁ na sezon grzewczy 2015-2016”, nr sprawy ZP/13/15/DTO

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania WIŁ na sezon grzewczy 2015-2016”, nr sprawy ZP/13/15/DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie:

W związku z ogłoszonym przez Państwa w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- jaki jest model i moc kotła
- jaki jest model i moc palnika
- jaka jest pojemność zbiornika.

Powyższe informacje są nam niezbędne w celu określenia czy nasza firma jako producent olejów opałowych może przystąpić do przedmiotowego przetargu

W załączeniu przesyłam specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR. Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.

### Odpowiedź.

Dot. części I zapytania:

model i moc kotła - Brotje L240 240kW

model i moc palnika - palnik Giersch M10.Z.L., Brotje L300 300kW, palnik Giersch M10.Z.L.

pojemność zbiornika - 20 000l

Dot. części II zapytania:

Powyższe zapytanie przesłane przez Wykonawcę dotyczy oceny złożonych ofert, która będzie miała miejsce po dniu ich otwarcia.

Zgodnie z zapisami Ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w składanej ofercie, że oferowany produkt jest równoważny do produktu zamawianego, o czym mówi art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”

Zał. 1 na 1 str.