



ZATWIERDZAM

Zegrze, dnia 25.06.2015 r.

[Signature]
.....
DYRKTOR WIL
DR INŻ. MAREK RÓŻYCKI

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: ZP/06/15/CYBERSECLAB

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrze Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**dostawę i instalację superkomputera, macierzy, urządzeń sieciowych oraz wdrożenie systemu OpenStack i CEPH**”, nr sprawy **ZP/06/15/CYBERSECLAB**, poniżej przedstawia modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

1. w Załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 2.2 „Zasilanie” – Opis przedmiotu Zamówienia jest:

Instalacja elektryczna dystrybuująca zasilanie do poszczególnych szaf w serwerowni CyberSecLab jest wykonana w oparciu o 36 gniazd C13 oraz 12 gniazd C20 dla toru zasilania A, oraz 36 gniazd C13 oraz 12 gniazd C10 dla toru zasilania B.

Powinno być:

Instalacja elektryczna dystrybuująca zasilanie do poszczególnych szaf w serwerowni CyberSecLab jest wykonana w oparciu o 36 gniazd C13 oraz 12 gniazd C19 dla toru zasilania A, oraz 36 gniazd C13 oraz 12 gniazd C19 dla toru zasilania B.

2. w pkt. 10.2 SIWZ jest:

„Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień treści SIWZ, gdy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o nie, nie później niż **do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert**, określonego w **pkt 12.2 SIWZ, tj. do dnia 11.07.2015 r.**”.

Powinno być:

„Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień treści SIWZ, gdy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o nie, nie później niż **do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert**, określonego w **pkt 12.2 SIWZ, tj. do dnia 13.07.2015 r.**”.

Przewodniczący Krzysztof ŁYSEK
Sekretarz Agnieszka ZAWADA
Członkowie: Edyta ŻELAZKO
 Katarzyna JURAS
 Joanna ŚLIWA
 Bartosz JASIUL

[Signatures]
.....
.....
.....
.....
.....
.....

