

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę artykułów elektrycznych i materiałów oświetleniowych dla Wojskowego Instytutu Łączności*” – oznaczenie sprawy ZP-7-18-DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Część I – zakup i dostawa artykułów elektrycznych (...) Zwracam się z prośbą o podanie przykładowych nazw własnych produktów dla pozycji: 4, 8-15, 17, 34-36, wzorem innych pozycji w zestawieniu (np. poz.1), którym towarzyszy określenie „lub równoważne. Pomoże to we właściwej identyfikacji potrzeb Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia przykładowe elementy spełniające wymagania Zamawiającego:

- poz. 4 – brak pozycji w Formularzu techniczno – cenowym po modyfikacji.
- poz. 8 (po modyfikacji poz. nr 1) - Wyłącznik różnicowo - nadprądowy 2p, B16A: np. Legrand P 312 2P B 16A 30MA TYP AC SERII DX3, HAGER - ADC916D „lub równoważny”,
- poz. 9 (po modyfikacji poz. nr 2) - Wyłącznik różnicowo - nadprądowy 2p, B25A: np. EATON typ AC CKN6 25/1N/B/003, Wyłącznik różnicowo - nadprądowy Legrand 2P 25A B 0,03A typ A P312 DX3 „lub równoważny”,
- poz. 10 (po modyfikacji poz. nr 3) - Wyłącznik nadprądowy 1p, B16A: np. Legrand 1P B 16A 6kA AC S301 TX3, EATON 1P B 16A 6kA AC CLS6-B16-DP „lub równoważny”,
- poz. 11 (po modyfikacji poz. nr 4) - Wyłącznik nadprądowy 1p, B10A: np. EATON 1P B 10A 6kA AC CLS6-B10-DP, LEGRAND 1P B10A AC S301 „lub równoważny”,
- poz. 12 (po modyfikacji poz. nr 5) - Wyłącznik nadprądowy 1p, B25A: np. LEGRAND 1P B25A AC S301, EATON 1P B 25A 6kA AC CLS6-B25-DP „lub równoważny”,
- poz. 13 (po modyfikacji poz. nr 6) - Wyłącznik nadprądowy 3p, B10A: np. EATON B 10A 3F CLS6-B10/3, LEGRAND S-303 B 10A 3P 6KA „lub równoważny”

- poz. 14 (po modyfikacji poz. nr 7) - Wyłącznik nadprądowy 3p, B16A: np. LEGRAND S-303 B 16A 3P 6KA, EATON B 16A 3F CLS6-B16/3 „lub równoważny”,
- poz. 15 (po modyfikacji poz. nr 8) - Wyłącznik nadprądowy 3p, B25A: np. LEGRAND S-303 B 25A 3P 6KA, EATON B 25A 3F CLS6-B25/3 „lub równoważny”,
- poz. 17 – brak pozycji w Formularzu techniczno – cenowym po modyfikacji,
- poz. 34 – brak pozycji w Formularzu techniczno – cenowym po modyfikacji,
- poz. 35 – brak pozycji w Formularzu techniczno – cenowym po modyfikacji,
- poz. 36 – brak pozycji w Formularzu techniczno – cenowym po modyfikacji.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM

.....
(PRZEWODNICZĄCY)